

KROHNE
INOR

www.inor.com

**DECLARATION OF
CONFORMITY**
Konformitätserklärung
Déclaration de Conformité
Försäkran om Överensstämmelse

according to / entsprechend / selon / enligt
EN ISO/IEC 17050-1



INOR Process AB, Travbanegatan 10, P.O. Box 9125, SE-20039 Malmö, SWEDEN

declares in sole responsibility, that the product
erklärt in alleingiger Verantwortung, dass das Produkt
déclare sous sa seule responsabilité que le produit
försäkrar härmed, att produkten

**Universal, Rail-mounted 2-wire
Temperature Transmitter with mA-Output**

IPAQ-21LX / -22LX

is in conformity with the protection targets of the European Directives
konform ist mit den Schutzziele der Europäischen Richtlinien
est conforme aux Directives Européennes en matière de protection
är i överensstämmelse med alla relevanta säkerhetskrav i följande EU-direktiv

Directive (actual version) Richtlinie (aktuelle Ausgabe) Directive (version actuelle)	Standards applied Angewendete Normen Normes appliquées	Directive related indications Richtlinienspezifische Angaben Indications relatives aux directives	
2006/95/EC (until 19/4 2016) 2014/35/EU (from 20/4 2016)	Low Voltage Directive Niederspannungsrichtlinie Directive Basse Tension	EN 61010-1:2010	Not applicable to this product Nicht anwendbar auf dieses Produkt Non applicable à ce produit
2004/108/EC (until 19/4 2016) 2014/30/EU (from 20/4 2016)	EMC Directive EMV- Richtlinie Directive CEM	EN 61326-1:2013	Test levels: industrial locations. Testniveaus: industrielle Positionen. Niveaux d'essai : endroits industriels.
94/9/EC (until 19/4 2016) 2014/34/EU (from 20/4 2016)	Ex Directive (ATEX) Ex- Richtlinie (ATEX) Directive Ex (ATEX)	EN 60079-0:2012 + A11 EN 60079-11:2012 EN 60079-26:2007	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC DEMKO 03 ATEX 134845X NB Type Examination Certificate: UL International DEMKO A/S Borupvang 5A, 2750 Ballerup Denmark PQAN NB: UL International DEMKO A/S 0539

After examination of the product IPAQ-21LX/-22LX, the conformity with the Essential Health and Safety Requirements is not impacted by any major changes defined in EN 60079-0:2012 including A11 and EN 60079-11:2012 standards.

Remarks:	Hinweise:	Remarques:
The application of the mentioned directives and standards depend on the variant of the instrument. Please refer to Marking Label and Operating Manual. This declaration is no confirmation for any specific properties regarding the product liability. Please pay regard to the safety instructions in the product documentation	Die Anwendung der genannten Richtlinien und Normen ist abhängig von der Gerätevariante. Bitte Typschild und Betriebsanleitung beachten Diese Erklärung ist keine Zusicherung von Eigenschaften im Sinne der Produkthaftung. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten	L'application des directives mentionnées est fonction de la variante de l'appareil. Il s'agit de se référer à la plaque signalétique de l'appareil et aux instructions de montage/entretien. Cette déclaration ne peut engager notre responsabilité produit pour ce qui concerne les caractéristiques propres à chaque appareil. En matière de sécurité, il est impératif de respecter les instructions mentionnées dans la documentation produit.

Malmö,
2016-03-31

Managing Director
Geschäftsführer
Directeur Général
Verkställande Direktör

Benny Björkander